

令和 元年 6月 28日

各 位

独立行政法人国立病院機構  
南京都病院長 坪井知正

### 結核病床にかかる陰圧装置の不具合について

当院の結核ユニット病棟<sup>注1)</sup>におきまして、陰圧装置<sup>注2)</sup>に不具合が生じ、結核病床<sup>注3)</sup>側の廊下の圧が低く保たれていなかったことが令和元年6月4日に確認されました。当該現象確認後、即日に陰圧装置の不具合を解消し、陰圧状態は適正に保たれております。その後の調査により、平成30年9月から陰圧状態の把握が適切に行われていないことがわかり、現在、日常点検の徹底を図っております。

結核病床の各病室は、陰圧に保たれており扉は閉められ、陰圧ではなかったのは廊下のみであったこと、一般病床<sup>注4)</sup>と結核病床は二重扉で仕切られていることから、一般病床側への結核菌の流出の可能性は低く、入院中の患者さんが結核に感染することは極めて少ないと考えられます。現時点で、当該病棟の患者さん及び勤務するスタッフで結核菌の感染は認めておりません。

しかしながら、不具合期間中に一般病床側に入院していた患者さんは検診を行い、責任をもって経過観察を行わせていただきたいと考えております。

今後は、陰圧装置の点検を含めた陰圧状態の把握を行い、徹底を図ることで再発防止に努めてまいります。

※注1- 結核ユニット病棟：一般病床と結核病床を1つの病棟に配置したものの

※注2- 陰 圧 装 置：結核病床側の気圧を低くし(陰圧状態)、結核病床側から一般病床側へ空気が流出しないための排気装置

※注3- 結 核 病 床：結核に罹患した患者さんが入院治療する病床

※注4- 一 般 病 床：結核以外の病気に罹患した患者さんが入院治療する病床

#### 【南京都病院の概要】

○所在地 京都府城陽市中芦原 11

○病床数 300床

○病院機能(概要)

呼吸器疾患、重心及び成育医療、神経・筋疾患

連絡・照会先

南京都病院事務部管理課 中川

TEL 0774-52-0065

FAX 0774-55-2765